

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий*

Дата «12» июля 2021 г.

Учётный номер контрольно - надзорного мероприятия 682104861428



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*

Решение: сводный план плановых проверок на 2021 год

Дата «05» сентября 2020 г.

№ плана: 2021014568

Наименование органа: Прокуратура Тамбовской области

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тамбову управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области

(наименование контрольного (надзорного) органа)

г. Тамбов, ул. Б. Энтузиастов, 1 «З», тел. 8-(4752)-51-00-44

(место принятия решения)

Решение о проведении выездной проверки

(плановой /внеплановой, по программе проверок)

от «12 » июля 2021 г., 14 час. 30 мин. № 88

1. Решение принято начальником территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тамбову управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области, подполковником внутренней службы Кулагиным Алексеем Николаевичем

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде контроля на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(указывается пункт части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

В СВЯЗИ с исполнением ежегодного плана проведения проверок объектов защиты и (или) территорий (земельных участков), правообладателями которых являются юридические лица и индивидуальные предприниматели на 2021 год, размещённого на официальном сайте Главного управления МЧС России по Тамбовской области (<https://68.mchs.gov.ru/deyatelnost/profilakticheskaya-rabota-i-nadzornaya-deyatelnost/plany-i-rezultaty-provedeniya-planovyh-proverok/2021>)

(указываются:

1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом ценности);

1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений,

изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);

1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);

(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) орган, не приводятся);

2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о выездной проверке;

3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);

3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

3.3) ссылка на поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока его исполнения;

6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выездной проверки).

3. Выездная проверка проводится в рамках федерального государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, 10001495160

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:

1) Начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тамбову Тамбовской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области подполковник внутренней службы Кулагин Алексей Николаевич;

2) Заместитель начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тамбову Тамбовской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области майор внутренней службы Муравьев Сергей Николаевич;

3) Старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тамбову Тамбовской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области майор внутренней службы Бусин Павел Анатольевич;

4) Старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тамбову Тамбовской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области капитан внутренней службы Мельников Олег Игоревич;

5) Старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тамбову Тамбовской области управления надзорной

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области капитан внутренней службы **Фролова Наталия Александровна**;

б) Инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тамбову Тамбовской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области лейтенант внутренней службы **Долин Дмитрий Владимирович**.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки).

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются): специалисты:

1) -----

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) -----

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

6. Выездная проверка проводится в отношении: зданий, помещений, сооружений, территорий, земельных участков Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33 «Клубничка».

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, перечнем объектов контроля (при наличии в нем объекта контроля):

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): Тамбовская область, г. Тамбов, Рубежный проезд д.16

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположения) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка.

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33 «Клубничка», Тамбовская область, г. Тамбов, Рубежный проезд д.16 ИНН 6833010357, ответственный за обеспечение пожарной безопасности заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 33 «Клубничка» Курносова Светлана Михайловна

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка).

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) опрос;
- 3) получение письменных объяснений;
- 4) истребование документов;
- 5) отбор проб (образцов).

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение

письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

10. Предметом выездной проверки является:

1) В соответствии с федеральным законом 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2020 № 1722 «О размещении и актуализации на официальных сайтах органов государственной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор), предоставление лицензий и иных разрешений, аккредитацию, перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования» перечень документов размещён на официальном сайте МЧС России <https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/perechen-obyazatelnyh-trebovaniy/federalnyy-gosudarstvennyy-pozharnyy-nadzor>

(указываются:

(соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений)

1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;

2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной проверки;

3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;

4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом выездной проверки).

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:

1) -----

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с «19» июля 2021 г., 10 час. 00 мин.

по «30» июля 2021 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:

8 (восьми) часов (часы, минуты).

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым лицам) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Клубничка» необходимо представить следующие документы:

1) проектную документацию на системы обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения;

2) техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;

3) документы подтверждающие проведение тренировок по эвакуации;

4) расчёт количества огнетушителей;

5) документы подтверждающие прохождение обучения руководителя организации по программе пожарно - технического минимума;

6) декларацию пожарной безопасности;

7) регламент технического обслуживания систем обеспечения пожарной безопасности и

пожаротушения утверждённый руководителем организации;

8) договор на техническое обслуживание систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения со специализированной организацией или индивидуальным предпринимателем;

9) журнал учёта эксплуатации систем противопожарной защиты;

10) инструкция о мерах пожарной безопасности.

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной проверки).

14. -----

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля).

Начальник территориального отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по городу Тамбову
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Тамбовской области
подполковник внутренней службы А.Н. Кулагин

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, иного должностного лица,
принявшего решение о проведении выездной проверки)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 227FECF59B3E88B54E0D942495419921BF9288D6
Владелец: Кулагин Алексей Николаевич
Действителен с 16 июня 2021 до 16 сентября 2022

(подпись)

Старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по городу Тамбову управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Тамбовской области майор внутренней службы
Фролова Наталия Александровна, 8-4752-51-00-44, gpn_tmb_okt@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно
подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

**Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых
лиц или их представителей с решением о проведении выездной проверки***

«__» _____ 20__ в __ ч. __ мин. Ф.И.О. _____

Должность _____

Подпись _____

М.П.

**Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале***

Адрес электронной почты: dou-33@yandex.ru

Дата: «12» июля 2021 г., время 14 ч. 35 мин.

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тамбову управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области



г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, 1 «З», тел. 51-00-44, gpn_tmb_okt@mail.ru

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«27» июля 2021 г., 14 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Тамбов

(место составления акта)

Акт выездной проверки № 88

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области подполковника внутренней службы Кулагина Алексея Николаевича от 12.07.2021 № 88; учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 68210063218900353407

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

Старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тамбову управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области, капитан внутренней службы Фролова Наталия Александровна.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33 «Клубничка»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Тамбовская область, г. Тамбов, Рубежный проезд д.16

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Клубничка», Тамбовская область, г. Тамбов, Рубежный проезд д.16 ИНН 6833010357; заведующий Курносова Светлана Михайловна

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «22»июля 2021 г., 11 час. 30 мин.

по «27»июля 2021 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с «___» _____ Г., ___ час. ___ мин.

по «___» _____ Г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 1 час 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр 2) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

1) Осмотр

в следующие сроки:

с «22»июля 2021 г., 11 час. 30 мин.

по «22» июля 2021 г., 12 час. 30 мин.

по месту: Тамбовская область, г. Тамбов, проезд Рубежный д.16

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 22.07.2021 г.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

2) Истребование документов

в следующие сроки:

с «22»июля 2021 г., 15 час. 38 мин.

по «27» июля 2021 г., 12 час. 00 мин.

по месту: Тамбовская область, г. Тамбов, проезд Рубежный д.16

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: требование о представлении необходимых документов от 22.07.2021 г. № 804-4-6-21-26

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: проверочные листы не заполнялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: проектная документация на системы противопожарной защиты; регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утвержденный руководителем

объекта; договор на техническое обслуживание систем противопожарной защиты со специализированной организацией или индивидуальным предпринимателем; журнал учёта эксплуатации систем противопожарной защиты; документы подтверждающие проведение тренировок по эвакуации; расчёт количества огнетушителей; документы подтверждающие прохождение обучения руководителя организации по программе пожарно - технического минимума; журнал учета эксплуатации систем противопожарной защиты; документ, подтверждающий проверку состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачного помещения корпуса; документ, подтверждающий проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц. (Предоставлены согласно требования о представлении необходимых документов от 22.07.2021 г. № 804-4-6-21-26)

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 25.04.2012 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ № 123); Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее ППР); СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системам пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» (далее СП 486.1311500.2020); СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее СП 3.13130.2009), **а именно:**

1. в подвальном помещении допускается эксплуатация светильников, провода которых имеют видимые нарушения изоляции п. 35 «б» ППР;
2. надворная (хозяйственная) постройка не оборудована автоматической установкой пожарной сигнализации согласно действующему законодательству (ст. 4 ФР №123, п.4.8 СП 486.1311500.2020);
3. надворная (хозяйственная) постройка не оборудована системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Таблица 1, 2 СП 3.13130.2009);
4. деревянные конструкции надворной (хозяйственной) постройки (балки) не обработаны огнезащитным покрытием (п. 13 ППР);
5. объект защиты (с массовым пребыванием людей) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п.30 ППР);
6. светильники эвакуационного (аварийного) освещения не имеют специального обозначения, с целью отличия их от светильников рабочего освещения (п.37 ППР);
7. допускается отделка путей эвакуации горючими декоративно-отделочными материалами (масляная краска на лестнице) (таблица 28,29 ст.134 ФЗ №123);
8. информация о работах, проводимых с автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системой передачи извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 54 ППР);
9. на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний (п.54 ППР).

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).


13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) решение о проведении выездной проверки от 12.07.2021 г. № 88;
- 2) протокол осмотра от 22.07.2021 г. ;
- 3) предписание об устранение нарушений обязательных требований от 27.07.2021 г. № 88/1/1;
- 4) уведомление о составлении протокола от 27.07.2021 г. № 825-4-6-21-26.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Старший инспектор ТОНД и ПР по г. Тамбову
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области
капитан внутренней службы Н.А. Фролова

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



(подпись)

Старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тамбову управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области капитан внутренней службы Фролова Наталья Александровна, 8-4752-51-00-44, gpn_tmb_okt@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с решением о проведении выездной проверки*

«27» июля 2021 в 14 ч. 00 мин. Ф.И.О. Куркина Светлана Михайловна

Должность

заведующий МБДОУ «Детский сад № 33
г. Тамбова

Подпись

Куркина
М.П.

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

Адрес электронной почты:

Дата: « » 202 г., время ч. мин.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Территориальный отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Тамбову управление надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Тамбовской области
г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, 1 «З», тел. 51-00-44, gpn_tmb_okt@mail.ru



(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

« 27 » июля 20 21 г. № 88/1/1

Должностным лицом (должностными лицами): Старшим инспектором
территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
г. Тамбову управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Тамбовской области капитаном внутренней службы
Фроловой Наталией Александровной

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: не привлекались

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании: решения начальника территориального отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области
подполковника внутренней службы Кулагина Алексея Николаевича от 12.07.2021 № 88;
учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных)
68210063218900353407

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: Тамбовская область, г. Тамбов проезд Рубежный д.16

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено

плановая

(плановое/внеплановое)

выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 33 «Клубничка», Тамбовская область, г. Тамбов, Рубежный
проезд д.16 ИНН 6833010357; ОГРН 1036894109460; значительный риск.

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

**В ходе проведения федерального государственного надзора за выполнением
требований пожарной безопасности, 10001495160**

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)


выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	в подвальном помещении запретить эксплуатацию светильников, провода которых имеют видимые нарушения изоляции	п. 35 «б» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», далее ППР	15.01.2022 г.	
2	надворную (хозяйственную) постройку оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации согласно действующему законодательству	ст. 4 Федерального закона от 25.04.2012 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системам пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»	15.01.2022 г.	
3	надворную (хозяйственную) постройку оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Таблица 1, 2 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и	15.01.2022 г.	

		управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»		
4	обработать деревянные конструкции надворной (хозяйственной) постройки (балки) огнезащитным покрытием, с хранением на объекте защиты необходимой документации о проделанной работе (нормативная, техническая документация; акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия)	п. 13 ППР	15.01.2022 г.	
5	объект защиты (с массовым пребыванием людей) обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п.30 ППР	15.01.2022 г.	
6	обозначить светильники эвакуационного (аварийного) освещения с целью отличия их от светильников рабочего освещения	п.37 ППР	15.01.2022 г.	
7	выполнить отделку путей эвакуации (лестница) декоративно-отделочными материалами с учётом требований пожарной безопасности к применению строительных материалов	таблица 28,29 ст.134 ФЗ №123	15.01.2022 г.	
8	обеспечить внесение информации о работах, проводимых с автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системой передачи извещения о пожаре, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 54 ППР	15.01.2022 г.	
9	обеспечить хранение на объекте защиты технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические	п.54 ППР	15.01.2022 г.	

<p>средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний</p>			
---	--	--	--

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:



_____ (подпись)

Фролова Наталья Александровна
_____ (фамилия, инициалы)

Специалист:
_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

Эксперт:
_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:
_____ (подпись)



Курносова Светлана Михайловна
_____ (фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении и получения предписания
_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)